

# Informasjon om brannvarslingsanlegg Nordre Toppe 11

Hvis **din** røykvarsler blinker **rødt** er alarmen utløst fra **din** leilighet.

1. Ved uønsket utløst brannalarm i leiligheten må den **røde** kvitteringsknappen på avstillingspanelet, trykkes inn og holdes inne i minimum 2 sekunder til alarmen stopper.
2. Luft ut eventuell røyk.
3. Tilbakestill sentralen ved å trykke inn den **grønne** knappen i minimum 2 sek.(Dette må gjøres innen 5 minutter, etter at røyken er luftet ut.)
- 4. Hvis alarmen går i hele blokken kan den kun tilbakestilles på displayet i 1. etasje**

**Alle leiligheter har fått betjeningsinstruks som skal henge på veggen ved avstillingspanelet. Ta kontakt med vaktmesterkontoret hvis du mangler.**

Røykvarsleren må **ikke** demonteres, da blir feilmelding sendt til alarmselskapet.

Det er viktig å ha godt nok avtrekk over komfyren,  
**dette sikres ved å ha vindusventilene åpne.**

Vaktmesterkontoret kan kontaktes via:

[toppe.vaktmester@bkkfiber.no](mailto:toppe.vaktmester@bkkfiber.no)

[toppe.driftsleder@bkkfiber.no](mailto:toppe.driftsleder@bkkfiber.no)

Tlf. 55 18 06 88, mob. 48 18 21 45, 95 27 41 14 og 91 76 64 83.

Mjølkeråen, 28.02. 2018

Med hilsen

Styret i Toppe Borettslag